

2026年7月28日（17時30分現在）

地震関連リリース（第1報）

お客さま 各位

マイコンメーター復帰のお願いについて

久留米ガス株式会社

さきほど、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生しました。現在、警戒体制をとりながら、引き続きガスの供給を続けておりますが、マイコンメーターの安全装置が作動し、ガスが止まっているご家庭があります。

久留米ガスのホームページにマイコンメーターの復旧方法などを記載しておりますので、ご覧ください。（<https://kurumegas.co.jp/help/meter>）

当社ガスをご使用のお客さまへのお願い

- ・さきほどの地震で、安全装置が作動しお客さま宅のマイコンメーターがガスを遮断しているご家庭があります。
- ・マイコンメーターの赤いランプが点滅している場合には、備え付けの取扱い説明書に従って、ご自分で復帰操作をしてください。

【復帰操作の説明です。】

- ①まず、ガス栓、器具栓をすべて閉めてください。
- ②次に、マイコンメーターの左上のフタをはずし、中のボタンを親指でしっかり押してください。
- ③赤いランプが点灯しますので、すぐ手を離してください。そのまま約3分間、赤いランプの点滅が消えるまでお待ちください。
（点滅中、ガス漏れ点検を自動でおこなっています）
- ④点滅が消えればガスはお使いになれます。

- ・3分以上待ってもガスが出ない場合は、ガス栓、器具栓の閉め忘れがないか確認し、操作を繰り返してください。
- ・何回か操作を繰り返してもガスが出ない場合は、久留米ガス（TEL:0942-36-2603）にご連絡ください。

※なお、弊社ホームページ(<https://kurumegas.co.jp/help/meter>)にマイコンメーターの復帰方を掲載しております。そちらもご覧ください。